

22. Mai 2018

1 von 1

### Geruchsproblematik Grundschule Brückenhof-Nordshausen

Der Ortsvorsteher berichtet von der Beschwerde der Lehrkräfte der Grundschule Brückenhof-Nordshausen wegen Geruchsbelästigungen, die seit Jahren bestehen.

Herr Jäger berichtet, dass die Geruchsbelästigungen 2007 erstmals angezeigt worden sind und seit diesem Zeitpunkt der Magistrat sich um Abhilfe bemüht. Das Objekt wurde mehrere Male auf Schimmel untersucht mit dem Ergebnis, dass keine Schimmelpilzproblematik besteht. Es wurden auch keine zu beanstandenden Schadstoffkonzentrationen festgestellt. Unter anderem wurden folgende Maßnahmen in den letzten Jahren durchgeführt: der Kriechkeller wurde trockengelegt, die Regenwasserableitungen wurden neu gemacht, die Abwasserleitungen wurden neu verlegt, die Wandschränke mit den Waschbecken in den Klassenräumen wurden entfernt, Deckendurchbrüche wurden zu gemacht, Fenster zum Lüften wurden in den Treppenhäusern eingebaut, Wände wurden neu gestrichen. Eine Spezialfirma hat 2015 und 2016 die Luft untersucht. Nun wurde festgestellt, dass die Gerüche von Reinigungsmitteln stammen, die über Jahre in den Boden eingepflegt worden sind. Jetzt werden andere Reinigungsmittel benutzt und neben einer Grundreinigung wurde eine Wasserstoffperoxidvernebelung im Gebäude gemacht. In den Sommerferien wird dies noch einmal gemacht werden. Der Zustand wird beobachtet, die Geruchsbelastungen sind zurückgegangen und werden weiter zurückgehen.

Der Ortsvorsteher dankt Herrn Jäger für die ausführliche Information des Ortsbeirates. Der Ortsbeirat wird zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal nachfragen, ob das Geruchsproblem weiter zurückgegangen ist.

Christian Knauf  
Ortsvorsteher

Jutta Gerth  
Schriftführerin