

Beschluss

22. November 2018

1 von 1

Trinkbrunnen Goetheanlage

Nach Diskussion und Erörterung der Sachlagen ergeht auf Antrag von Herrn Lang folgender Beschluss:

Wie in unserem Beschluss vom 23.11.2017 benannt, wurde der Trinkbrunnen nach einer intensiven Beratung durch die Firma Sanikonzept GmbH Bau und Betreuung ausgewählt. Grundlage der Beratungsgespräche waren die Trinkwasserhygiene, der Schutz vor Vandalismus sowie die Entleerung und Sicherung im Winter.

Das ausgewählte Modell ANMX304 der Firma Franke sowie die Montage an der direkt zum Wartungsraum gelegenen Außenwand erfüllen alle gestellten Anforderungen. Die Firma Sanikonzept GmbH Bau und Betreuung betreibt zudem die Wartung und Reinigung der bestehenden Anlage und ist allein dadurch in die Lage versetzt, eine ordnungsgemäße Betriebsüberwachung sicher zu stellen.

Die Gefahr einer sommerlichen Überhitzung des Brunnens, einhergehend mit einer „optimalen Brutungstemperatur für Keime“, kann fast völlig ausgeschlossen werden, da die WC-Anlage und besonders der Bereich des gewünschten Trinkbrunnens durch hohe Bäume verschattet ist.

Die Mitglieder des Ortsbeirates fordern die Stadtverwaltung erneut dazu auf, den Beschluss vom 23.11.2017 umzusetzen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Steffen Müller
Ortsvorsteher

Ljubica Lenz
Schriftführerin